

規格變更通知

RH 型 小型大功率繼電器

茲因 RH 型小型大功率繼電器的部分規格有所變更，特此通知。

■ 實施期間

自 2024 年 1 月出廠品起開始逐步實施。

※即使在實施期間以前，視接單狀況而定，亦可能提前以變更後產品出貨。

※依購入時期、數量而定，變更前後的產品可能同批出貨。

■ 對象產品

RH 型小型大功率繼電器

型號字首	對象製品的說明
RH1*	全機種(不包含無鎢接點型中的 AC 型的頂部凸緣安裝型)
RH2*	全機種(不包含無鎢接點型)

※包括以標準品為基礎的客製化規格品。

※無鎢接點型的型號帶有「W」。(例：RH1B-UW*)。



■ 變更內容

繼電器外殼上的標示將變更如下：

<RH1 型 AgCdO 接點型>

機型	變更前	變更後
頂部凸緣安裝型		<p>端子編號變更 配線圖樣式變更</p>
標準型 附指示燈型 附二極體型 附指示燈及二極體型 附檢測按鈕型 等		<p>追加「Bottom View」 端子編號變更 配線圖樣式變更</p>

<RH1 型 無鍍接點型>

機型	變更前	變更後
頂部凸緣安裝型	<p>RH1B-UTW DC24V</p> <p>(1)12 (5)14 (9)11</p> <p>(13) A1(-) (14) A2(+)</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p>	<p>RH1B-UTW DC24V</p> <p>(1)12 (5)14 (9)11</p> <p>(13)A1 (-) (14)A2 (+)</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p> <p>配線圖樣式變更 ※AC 型不變。</p>
標準型 附指示燈型 附二極體型 附指示燈及二極體型 附檢測按鈕型 等	<p>RH1B-UW DC24V</p> <p>(1)12 (5)14 (9)11</p> <p>(13) A1(-) (14) A2(+)</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p>	<p>RH1B-UW DC24V</p> <p>(1)12 (5)14 (9)11</p> <p>(-) (13)A1 (14)A2 (+)</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p> <p>追加「Bottom View」 配線圖樣式變更</p>

<RH2 型 AgCdO 接點型>

機型	變更前	變更後
頂部凸緣安裝型	<p>RH2B-UT DC24V</p> <p>1 4 5 8 9 12</p> <p>13(-) (+)14</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p>	<p>RH2B-UT DC24V</p> <p>(1)12 (4)42 (5)14 (8)44 (9)11 (12)41</p> <p>(13)A1 (-) (14)A2 (+)</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p> <p>端子編號變更</p>
標準型 附指示燈型 附二極體型 附指示燈及二極體型 附檢測按鈕型 等	<p>RH2B-U DC24V</p> <p>1 4 5 8 9 12</p> <p>13(-) (+)14</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p>	<p>RH2B-U DC24V</p> <p>(1)12 (4)42 (5)14 (8)44 (9)11 (12)41</p> <p>(13)A1 (-) (14)A2 (+)</p> <p>Bottom View</p> <p>Lot No. IDEC</p> <p>端子編號變更</p>

其他規格、型號及價格均無變更。

■ 識別標示

變更後產品的個裝盒上將追加標示「*」。

注意：所有 RH1 及 RH2 都將實施此識別標示（包括未實施上述變更的無鎳型也會標示）。

- 標示期間：標示到 2024 年 6 月製造品為止。
- 標示例：

