

機能不全通知

SW1A 型 Automation Organizer 綜合軟體包 WindLDR(LC 命令)

茲因已經確認SW1A型 Automation Organizer綜合軟體包中有部分機能不全的狀況，特此通知下列的處理方式。

造成貴用戶的困擾深感抱歉，敬請協助處理。

機能不全內容

由於已經確認當採用WindLDR V.6.00、V.6.01，使用LC命令（LC=、LC<>、LC<、LC>、LC<=、LC>=）下載、上傳程式到FC5A型PLC的時候，會發生程式並未正確地復原的狀況。

因此，關於機能不全的狀況以及處理方式，請從下列網址到「IDECメンバサイト」進行確認。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

關於內容如果有不明白之處，煩請洽詢敝公司技術支援部門。

對象機種

SW1A形 Automation Organizer Ver.1.00、Ver.1.01

（WindLDR Ver.6.00、Ver.6.01）

製品型號：「SW1A-W1C」

對象PLC機種：FC5A型PLC

※利用從敝公司網頁「IDECメンバサイト」下載的版本更新檔案而升級的Automation Organizer Ver.1.00、Ver.1.01 軟體也屬這次的對象機種。

處理方法

該機能不全的狀況已經以Automation Organizer Ver.1.10（WindLDR Ver.6.10）來修改。

請從敝公司網頁「IDECメンバサイト」下載Automation Organizer Ver.1.10的升級檔案、安裝並使用。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html