

機能不全通知**SW1A 型 Automation Organizer 綜合軟體包**

茲因確定 SW1A 型 Automation Organizer 的 WindCFG 發生異常，特此通知下計對應方法。
造成貴用戶的困擾敝公司深感抱歉。

異常內容

本異常的詳細內容預定刊登在敝公司網站「IDEC メンバサイト」。
請從下記網址確認。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

關於異常內容如果有任何不明之處，請洽詢敝公司技術支援。

對象軟體

SW1A 型 Automation Organizer Ver.1.00、Ver.1.01、Ver.1.10
(WindCFG Ver.1.00、Ver.1.01、Ver.1.10)

製品型號「SW1A-W1C」

對象 PLC 機種 FC5A 形 PLC

※上記對象包含透過從敝公司網站「IDEC メンバサイト」下載軟體更新版本的檔案而更新為 Automation Organizer Ver.1.00、Ver.1.01、Ver.1.10 的軟體。

對應方法

該異常在 Automation Organizer Ver.1.11 已經修正。版本更新的檔案預定公開在敝公司網站。
請從敝公司網站「IDEC メンバサイト」下載軟體更新版本的檔案，並請安裝後使用。

<http://www.idec.com/jpja/ao/dl/>

以上