

## 規格變更通知

## GT3S 系列 電子計時器(星形 / 三角形)

茲因 GT3S 系列 電子計時器(星形 / 三角形)的接點額定規格變更，特此通知。

## 實施日

自 2011 年 1 月的生產品起開始依序實施。

## 對象機種

對象機種：GT3S 型 電子計時器(星形 / 三角形) 全 2 機種

外觀	型號	接點
	GT3S-1AF20	人端:限時 1a △端:限時 1a
	GT3S-2AF20	人端:限時 1a △端:限時 1a 瞬時 1a

## 變更內容

接點額定

變更前			變更後		
最大開關電壓	265V AC / 125V DC		最大開關電壓	250V AC / 125V DC	
最大開關頻率	1800 次 /小時		最大開關頻率	600 次 /小時	
額定負載	電阻性負載	250V AC · 5A 30V DC · 5A	額定負載	電阻性負載	250V AC · 5A 30V DC · 5A
	電感性負載	250V AC · 2A 30V DC · 2A		電感性負載	250V AC · 1.5A 30V DC · 2A

## 識別表示

變更後製品會進行下記的識別表示。

- 個裝盒的 Lot No.的尾端會追加「R」。(如右圖)
- < 識別表示期間：2011 年 12 月生產品的部分為止 >

## 型號及價格

型號及價格均無變更。

