HG3G 型 可程式人機介面 程式異常通知

SW1A 型 Automation Organizer

茲因確定 SW1A 型 Automation Organizer 的 WindO/I-NV2 及 HG3G 系統軟體的程式發生異常，特此通知下計對應方法。
造成貴用戶的莫大的困擾，敝公司深感抱歉。

異常內容

關於本程式異常的的詳細內容，請洽詢台灣和泉電氣的技術支援。
聯絡方式:
TEL:(02)2698-3931
Email: service@tw.idec.com

對象軟體

HG3G 型 可程式人機介面 (系統軟體 Ver.3.20～Ver3.23)
製品型號 「HG3G-8JT22TF-W、HG3G-8JT22TF-B、
HG3G-AJT22TF-W、HG3G-AJT22TF-B」

SW1A 型 Automation Organizer Ver.1.30～Ver.1.33 （WindI/O-NV2 Ver.4.20～Ver.4.23）
製品型號「SW1A-W1C」

※上記對象包括透過從敝公司網站「IDEC メンバサイト」下載軟體更新版本的檔案而更新爲 Ver.1.30～Ver.1.33 的軟體。

對應方法

該程式的異常在 Automation Organizer Ver.1.34(Wind O/I-NV2 Ver.4.24)已經修正。
關於要升級更新爲 Automation Organizer Ver.1.34 的升級檔案，請聯絡台灣和泉電氣的技術支援。