

應用軟體異常通知**SW1A 型 Automation Organizer**

茲因發現Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.01的WindO/I-NV3 發生了編輯後的階梯圖程式並未儲存的不良狀況，特此通知。

關於此不良狀況將於Ver.2.02進行修改，而Ver2.02預定於5月底公開於IDEC網站，屆時敬請上網更新軟體進行升級。

給您帶來困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

對 象 機 種

SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.01

(WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.01)

製品型號「SW1A-W1C」

※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用上記版本的 WindO/I-NV3 時，以下機種會發生問題。

FT1A 型 SmartAXIS Touch：FT1A-C12RA-* / FT1A-M12RA-*

異 常 內 容

關於本程式異常的的詳細內容，請洽詢台灣和泉電氣的技術支援。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3931

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

關於本異常在 Automation Organizer Ver.2.02(WindO/I-NV3 Ver.5.02)已經修正。

請您確認您手邊製品的系統軟體，若為上述對象版本，煩請將軟體升級為 Ver.2.02。

關於要升級更新為 Automation Organizer Ver.2.02(WindO/I-NV3 Ver.5.02)的升級檔案將公開在IDEC網站，請下載安裝。

http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html