

軟體異常通知**SmartAXIS 系列 FT1A 型 Touch**

茲因發現當 SmartAXIS 系列 FT1A 型 Touch 的內存記憶備份發生錯誤時，則 SmartAXIS 系列 FT1A 型 Touch 的控制功能在開機時就無法進行運轉，特此通知以下的對應方法，敬請參考。
給您帶來困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

對 象 機 種

- SmartAXIS 系列 FT1A 型 Touch
製品型號： 「FT1A-C12RA-W」，「FT1A-C12RA-B」，「FT1A-C12RA-S」，
「FT1A-M12RA-W」，「FT1A-M12RA-B」，「FT1A-M12RA-S」，
系統軟體 Ver.3.80~Ver.3.95
- SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.33
〔 WinO/I-NV3 Ver.5.00(系統軟體 3.80)~Ver.5.15(系統軟體 3.95) 〕
製品型號「SW1A-W1C」

※包含自敝公司網站下載的軟體。

異 常 內 容

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)
<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。
聯絡方式:

TEL:(02)2698-3931

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。

- WinO/I-NV3 Ver.5.16 (Touch 系統軟體 3.96)

Automation Organizer 的軟體升級檔免費供公開於敝公司的網站。
請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體升級檔，透過下載機能下載最新版 WinO/I-NV3 後再使用。

WinO/I-NV3 Ver.5.16 的安裝檔預定於 6 月上旬公開於敝公司的網站。
http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html