

軟體異常通知**SW1A 型 Automation Organizer(WindO/I-NV3)**

茲因發現 SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.33 的 WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.15 在設定零件及使用者通訊的「動作條件」的條件式時發生異常，特此通知以下的對應方法，敬請參考。
給您帶來困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

對 象 機 種

- SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.33
(WinO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.15)
製品型號「SW1A-W1C」

※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用以上版本的 WindO/I-NV3 時，以下的機種會發生問題：

- SmartAXIS 系列 FT1A 型 Touch
製品型號： 「FT1A-C12RA-W」，「FT1A-C12RA-B」，「FT1A-C12RA-S」，
「FT1A-M12RA-W」，「FT1A-M12RA-B」，「FT1A-M12RA-S」，

異 常 內 容

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3931

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。

- WindO/I-NV3 Ver.5.16

Automation Organizer 的軟體升級檔免費供公開於敝公司的網站。

請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體升級檔，透過下載機能下載最新版 WindO/I-NV3 後再使用。

WindO/I-NV3 Ver.5.16 的安裝檔預定於 6 月上旬公開於敝公司的網站。

http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html