

軟體異常通知**SW1A 型 Automation Organizer(WindLDR)**

茲因發現 WindLDR Ver.7.16 (Automation Organizer Ver.2.34)軟體發生異常，特此通知以下的對應方法，敬請參考。

對 象 機 種

- SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.34 (WindLDR Ver.7.16)
製品型號「SW1A-W1C」
※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用以上版本的 WindLDR 時，以下製品會發生問題。

FC5A 型 MICRO Smart 可程式控制器
製品型號:FC5A-C10R2*、FC5A-C16R2*

異 常 內 容

使用 WindLDR Ver.7.16 (SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.34)時，若您按下 FC5A-C10R2*、FC5A-C16R2*的【Function Area Settings (功能設定)】的對話框中的「OK」鍵然後結束功能設定的話，將會發生無法轉換程式的異常狀態。
給您帶來困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3929

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。

- WindLDR Ver.7.20 (Automation Organizer Ver.2.40)

WindLDR Ver.7.20 的更新檔預定於 9 月公開於敝公司的網站。
請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體更新檔後再使用。
http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html