

**軟體異常通知****SW1A 型 Automation Organizer(WindLDR)**

茲因發現 WindLDR Ver.7.00~Ver.7.16 (Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.34)軟體發生異常，特此通知以下的對應方法，敬請參考。

**對 象 機 種**

- SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.34 (WindLDR Ver.7.00~Ver.7.16)  
製品型號「SW1A-W1C」  
※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用以上版本的 WindLDR 時，以下製品會發生問題。

FT1A 型 SmartAXIS 可程式控制器

製品型號:FT1A- \* 24R※、FT1A- \* 40R※、FT1A- \* 48R※

**異 常 內 容**

使用 WindLDR Ver.7.00~Ver.7.16 (SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.34)時，無法使用【Function Area Settings(功能設定)】的對話框中的「Maintenance Communication Server」、「User Communication Server」、「Modbus TCP Server」進行設定。  
給您帶來困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3929

Email: [service@tw.idec.com](mailto:service@tw.idec.com)

**對 應 方 法**

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。

- WindLDR Ver.7.20 (Automation Organizer Ver.2.40)

WindLDR Ver.7.20 的更新檔預定於 9 月公開於敝公司的網站。

請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體更新檔後再使用。

[http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade\\_ao.html](http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html)