

軟體異常通知**SW1A 型 Automation Organizer(WindLDR、WindO/I-NV3)**

茲因發現 WindLDR Ver.7.11~Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.11~Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.2.21~Ver.2.34) 軟體發生異常，特此通知以下的對應方法，敬請參考。

對 象 機 種

- SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.21~Ver.2.34
(WindLDR Ver. 7.11~Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.11~Ver.5.16)
製品型號「SW1A-W1C」
※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用以上版本的 WindLDR、WindO/I-NV3 時，以下製品會發生問題。

FT1A 型 SmartAXIS 可程式控制器 Lite / Pro / Touch

製品型號:FT1A- * 12R※、FT1A- * 24R※、FT1A- * 40R※、FT1A- * 48※、FT1A- * 12RA-※

異 常 內 容

使用 WindLDR Ver.7.11~Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.11~Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.2.21~Ver.2.34) 時，若您使用【Data Type (資料種類)】被設定為【Float(f)】的 Script 的話，會發生程式無法正常執行的異常。

給您帶來困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

關於本程式異常的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3929

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。

- WindLDR Ver.7.20、WindO/I-NV3 Ver.5.20 (Automation Organizer Ver.2.40)

WindLDR Ver.7.20、WindO/I-NV3 Ver.5.20 的更新檔預定於 9 月公開於敝公司的網站。

請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體更新檔後再使用。

http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html