

軟體異常通知**SW1A 型 Automation Organizer(WindO/I-NV2)**

茲因發現 WindO/I-NV2 Ver.4.83 (Automation Organizer Ver.2.34)軟體發生異常，特此通知以下的對應方法，敬請參考。

對 象 機 種

- SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.34 (WindO/I-NV2 Ver.4.83)
製品型號「SW1A-W1C」
※包含自敝公司網站下載的軟體。

異 常 內 容

在 WindO/I-NV2 Ver.4.83 (Automation Organizer Ver.2.34)中的畫面設定「位元開關」、「字元開關」、「畫面切換開關」的任一項時，使用「變更零件的類型」功能來變更為零件種類的話的話，WindO/I-NV2 會被強制結束。

造成您的困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3929

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。

- WindO/I-NV2 Ver.4.84(Automation Organizer Ver.2.40)

WindO/I-NV2 Ver.4.84 的更新檔預定於 9 月公開於敝公司的網站。

請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體更新檔後再使用。

http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html