

軟體異常通知**SmartAXIS 系列 FT1A 型 Touch 電晶體輸出型**

茲因發現 SmartAXIS 系列 FT1A 型 Touch 電晶體輸出型有異常，特此通知。

對 象 機 種

FT1A 型 Touch 電晶體輸出型 V100

製品型號：「FT1A-M14**-*」、「FT1A-C14**-*」系統軟體 Ver.4.00



(個裝盒上所標示的版本編號)



(Touch 本體上所標示的版本編號)

異 常 內 容

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3931

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

請先將軟體升級為 Automation Organizer Ver.2.41 (WindO/I-NV3 Ver.5.21)，然後將當中所收錄的下記的系統軟體下載到 FT1A 本體後，該異常即被修正。

FT1A Touch

製品型號「FT1A-M14**-*」、「FT1A-C14**-*」系統軟體 Ver.4.01

Automation Organizer 的軟體升級檔自 2014 年 11 月 10 日起免費公開於敝公司的網站。

請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體升級檔，透過 WindO/I-NV3 的系統軟體下載機能將最新版的系統軟體下載到 FT1A 型 Touch 本體後再使用。

http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html