軟體異常通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindO/I-NV3)

茲因發現 WindO/I-NV3 Ver.5.23 (Automation Organizer Ver.2.43)發生異常，特此通知。

對 象 機 種

SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.43 (WindO/I-NV3 Ver.5.23)
製品型號：SW1A-W1C
※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用上述版本的 WindO/I-NV3 時，以下機種會出現異常。
FT1A 型 SmartAXIS Touch
製品型號：FT1A-*12RA-*、FT1A-*14*

異 常 內 容

目前已經確定若開啟 WindO/I-NV3 Ver.5.23(Automation Organizer Ver.2.43)內的專案檔案(NFT 檔)，接著使用「另存新檔(Save As)」的功能儲存檔案時，會發生異常。

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)
https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。
聯絡方式:
TEL: (02)2698-3931
Email: service@tw.idec.com
造成貴用戶的困擾，敝公司深感抱歉，敬請見諒。