軟體異常(更新履歷誤記)通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindLDR)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 的 PLC 可編程軟體 WindLDR 內收錄的更新履歷發現 1 項內容誤記，特此通知。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

對 象 機 種

WindLDR Ver.8.9.0 (收錄於 SW1A 型 Automation Organizer Ver.3.12.0) 更新履歷

・製品型號：SW1A-W1C

※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

誤 記 內 容

雖然在 FC6A-PH1 型版本 Ver.1.54 的更新履歷中，記載 FC6A-PH1 型可對應 BACnet/IP 功能(圖 1)，但 BACnet/IP 功能無法使用於 FC6A-PH1 型。

<FC6A HMI Module System Software - FC6A-PH1>

The following functions have been introduced in system software version 1.54.

- BACnet/IP function is supported.

圖1

☐FC6A-PH1 型版本 Ver.1.54 的正確更新履歷內容，應如下：

當 FC6A-PH1 型連接到 FC6A 型 Plus，並且使用 FC6A 型 Plus 的 BACnet/IP 功能時，應該使用 FC6A-PH1 型 Ver.1.54 或以上的版本。不然，CPU 模組上將會發生用戶程式語法錯誤。

☐短期對策

當 FC6A-PH1 型連接到 FC6A 型 Plus 以及使用 FC6A 型 Plus 的 BACnet/IP 功能時，請於使用前檢查與確認 FC6A-PH1 型的系統軟體在 Ver.1.54 或以上的版本。