

軟體重要通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindO/I-NV4)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 內收錄的 WindO/I-NV4 發生以下異常現象，請使用該軟體的顧客，確認下述的異常內容後，採取對策。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

■ 對象製品

- WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以後的版本
(Automation Organizer Ver.3.17.0 以後的版本)
 - 產品型號: SW1A-W1C 型
 - ※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

使用上述版本的軟體時，以下的機種會發生異常現象。

- HG5G/4G/3G/2G-V 型 可程式人機介面
 - 型號：HG5G-VFXT22MF-B
 - 型號：HG4G-VCXT22MF-B
 - 型號：HG3G-VAXT22MF-*、HG3G-V8XT22MF-*
 - 型號：HG2G-V5FT22TF-*
- HG4G/3G 型 可程式人機介面
 - 型號：HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B
 - 型號：HG3G-AJT22TF-*, HG3G-AJT22MF-*, HG3G-8JT22TF-*, HG3G-8JT22MF-*
- HG2G-5F 型 可程式人機介面
 - 型號：HG2G-5FT22TF-*
- HG2G-5T 型 可程式人機介面
 - 型號：HG2G-5TN22TF-*, HG2G-5TT22TF-*
- HG1G 型 可程式人機介面
 - 型號：HG1G-4VT22TF-*
- HG1P 型 可程式人機介面
 - 型號：HG1P-ST32YBFH-B0
 - 型號：HG1P-ST32ZBFH-B0

■ 現象

使用 WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前的 WindO/I-NV4，且密碼為小寫文字時，若在 WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以後的 WindO/I-NV4 輸入密碼時，密碼認證將失敗。

【Security】對話窗內的可設定的密碼格式已經變更：

- WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前的 WindO/I-NV4：英文(大寫)及數字
- WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以後的 WindO/I-NV4：英文(小寫、大寫)、數字、符號

因此，若開啟設有密碼保護的專案檔案時，【使用者名及密碼】對話窗內的【密碼】以小寫英文輸入時，實際的動作將變更如下：

- WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前的版本：自動轉換為大寫英文
- WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以後的版本：維持為小寫英文

表 1：對象版本的密碼比較

比較對象	WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前	WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以後
對象版本內的密碼可用文字	大寫英文 數字	小寫英文、大寫英文 數字 符號
輸入密碼時的動作	即使輸入的是小寫英文也將自動被轉換為大寫英文來進行認證	會按照實際輸入的大小寫來進行認證

因此，若在 WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前版本已經習慣以小寫英文來輸入密碼的話，當改用 WindO/I-NV4 Ver.1.12.0 以後的版本時，如果維持原本的輸入模式，將導致密碼錯誤而無法開啟專案檔案。

■ 對策

若要開啟以 WindO/I-NV4 Ver.1.11.4 以前製作的專案檔案時，請以大寫英文輸入密碼。

舉例：

顧客認定使用的密碼是〔abc1234〕時，遇到前述狀況時，請改為輸入〔ABC1234〕。