

規格變更通知

RTE 系列 類比計時器

茲因 RTE 系列 類比計時器的部分規格有所變更，特此通知。

■ 對象產品

RTE 系列 類比計時器：全產品



■ 實施期間





自 2021 年 11 月起逐步實施。

■ 變更內容

(A) 標示方法將從 UV 印刷更改為雷射刻印。

(B) 產品上的標示內容將有以下更改：

- (B)-1. 添加有關標準認證的描述
- (B)-2. 添加 QR 碼
- (B)-3. 更改標示內容的排版

變更前		變更後	
 <p style="text-align: center;">Front</p>	 <p style="text-align: center;">Back</p>	 <p style="text-align: center;">(B)-1 Front</p>	 <p style="text-align: center;">(B)-2 Back (B)-3</p>

(C) 產品上將不再隨附紙本說明書，請掃描產品上印刷的 QR 碼來參考網頁上的說明書。

亦可從以下網站下載說明表：



<https://product.idec.com/?product=RTE>

其他規格，型號及價格均無變更。

■ 識別標示

變更後的製品，其產品及個裝盒的批號字尾將分別追加標示「•」（黑點）。

〔標示期間〕至 2022 年 11 月敝公司出廠品為止。

產品	個裝盒
 <p>UL LISTED 9N2011 IND. CONTROL SIG.</p> <p>UL Listed when used in combination with IDEC's SPDP-06 + pin type socket. It may be followed by suffix letter A, B, C or D. Conductor Temperature Rating 60°C max. Use Copper Conductors only, solid. 12AWG max. (3.5mm² max.) Terminal Torque 1.0 to 1.3 N·m. Use in Pollution Degree 2 environment.</p> <p>SEE INSTRUCTION SHEET FOR TIME RANGE.</p> <p>9N201•</p>	 <p>IDEC ELECTRONIC TIMER</p> <p>TYPE C UL US LISTED CE</p> <p>RTE-P1AF20</p> <p>100-240VAC</p> <p>1 pcs.</p> <p>9N201•</p>

以上